

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307866985

发证日期: 2020 年 11 月 26 日

有效期至: 2031 年 03 月 05 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
NBPLE-63、NBPLG-63、NBPLE-63H; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人:

主任:

陈昕

陆梅

中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2016010307866985

第 1 页 共 2 页

纸 号:

型号: NBPLE-63、NBPLG-63、NBPLE-63H

额定工作电压(U_e): AC220V/AC230V/AC240V (1P+N, 2P),
AC380V/AC400V/AC415V (3P, 3P+N, 4P);

额定电流(I_n): (一般型): 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A,
(S 型, 仅 NBPLE-63, 3P+N, 4P): 25A、32A、40A、50A、63A;

瞬时脱扣类型: NBPLE-63、NBPLE-63H: B 型, C 型, D 型;
NBPLG-63: C 型;

运行短路能力(I_{cs}): NBPLE-63、NBPLG-63: 6000A,
NBPLE-63H: 7500A;

额定短路能力(I_{cn}): NBPLE-63、NBPLG-63: 6000A,
NBPLE-63H: 10000A;

额定剩余动作电流($I_{\Delta n}$):

NBPLE-63、NBPLE-63H: (一般型): 0.03A, 0.05A, 0.075A, 0.1A, 0.3A;

NBPLE-63: (S 型): 0.05A;

NBPLG-63 (一般型): 0.03A ;

额定剩余动作类型: AC 型;

额定剩余动作类型: 电子式;

额定剩余接通分断能力($I_{\Delta m}$): 630A;

极数: NBPLE-63: 2P, 3P, 4P, 1P+N (N 极常通), 3P+N; (N 极常通)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2016010307866985

第 2 页 共 2 页

纸 号:

NBPLG-63: 1P+N (N 极常通), 2P;
NBPLE-63H: 2P;
适用于隔离 (1P+N, 3P+N 除外)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心