

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012253663

发证日期: 2023 年 10 月 26 日

有效期至: 2031 年 01 月 20 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
CB-63CZ、CB-63C、CB-63CX; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 07 月 01 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC20012253663

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页


纸号:

CB-63CZ、CB-63C、CB-63CX;

CB-63CZ; U_{imp} : 6kV; U_i : 500V; U_e : DC80V(2P 外形); I_n : 4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 过电流脱扣类型: 热磁式; I_{cs} : 10kA; I_{cu} : 10kA; 选择性类别: A; 接线方式: 2P 外形(一个保护极, 一个常通极, 不适用于隔离用);

CB-63C、CB-63CX; U_{imp} : 4kV; U_i : 500V; U_e : AC230V/AC240V(1P+N、2P), AC400V/AC415V(2P、3P、4P); I_n : 4A(仅1P+N)、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 过电流脱扣类型: 热磁式; I_{cs} : 6kA; I_{cu} : 6kA; 选择性类别: A; 极数: 1P+N(一个保护极、N 极常通, 不适用于隔离用)、2P、3P、4P(均为保护极, 适用于隔离用); 频率适用于 50Hz/60Hz;

直流接线图如下:



型号解释:

C B - 63 □ □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 专用于通信市场
- (2) 断路器
- (3) 壳架等级额定电流(A)
- (4) 插入式: C、CX
- (5) 交直流断路器(Z: 直流, 无字母: 交流)



中国质量认证中心