



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC产品认证 型式试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号： V2022CQC107502-965897
(任务编号)

产品名称： 自动转换开关电器

型 号： NXZHB-63

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



| | | |
|--|---|-----|
| 样品名称：自动转换开关电器 型号：NXZHB-63 商标：CHINT 样品数量：1台 样品来源：工厂送样 收样日期：2022-06-28 完成日期：2022-07-06 | 委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产企业：温州正泰电器科技有限公司 生产企业地址：浙江省温州经济开发区滨海二道1318号 | |
| 试验结论：依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格 | | |
| 本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： NXZHB-63 额定冲击耐受电压(Uimp)：4kV; 控制器额定冲击耐受电压(Uimp)：4kV; 额定绝缘电压(Ui)：690V; 约定发热电流(Ith)：63A; 额定工作电压(Ue)：AC400V 50Hz; 额定工作电流(Ie)：16A、32A、63A; 使用类别：AC-33iB, AC-33B; 额定短路接通能力 Icm (峰值)：1200A; 额定短时耐受电流 Icw：800A 1s; 额定限制短路电流 Iq：100kA; 电器级别：PC级; 转换方式：ATSE; 极数：3P, 4P; IP20; | | |
| 主检：高旭帆 日期：2022.8.26 | (检测机构名称、盖章) 2022年8月26日 | |
| 审核：刘丽丽 日期：2022.8.26 | | |
| 签发：曾清 日期：2022.8.26 | | |
| 备注： | | |
| 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
| 见附页 | 见附页 | 见附页 |
| 原证书编号 | CQC2017010305000531 | |
| 原测试报告编号 | 00901-A2017CCC0305-2610951 | |
| 原检测单位 | 上海电器设备检测所 | |

