



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号： A2024CCC0307-4624492
(任务编号)

产品名称： 剩余电流动作断路器

型 号： NXBLE-63Y

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称：剩余电流动作断路器</p> <p>型 号：NXBLE-63Y</p> <p>商 标：正泰/CHINT</p> <p>样品数量：8 台</p> <p>样品来源：工厂送样</p> <p>收样日期：2024-11-11</p> <p>完成日期：2024-11-25</p>	<p>委托人：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p>															
<p>试验结论：依据 GB/T 16917.1-2014, GB/T 16917.22-2008 检验合格</p>																
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附页 1。</p>																
<p>主检：黄轶婷 日期：2024.12.10</p>																
<p>审核：冯林 日期：2024.12.10</p>																
<p>签发：庄晓丽 日期：2024.12.10</p>																
<p>备注：</p> <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>变更内容</td><td>见附页 2</td><td>见附页 2</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010307668272</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2023CQC107502-1132117</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页 2	见附页 2	原证书编号	2024010307668272		原测试报告编号	00901-V2023CQC107502-1132117		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页 2	见附页 2														
原证书编号	2024010307668272															
原测试报告编号	00901-V2023CQC107502-1132117															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

附页:

NXBLE-63Y

Uimp:4kV

Ui:500V

Ue:AC220V/230V/240V

In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A

瞬时脱扣类型:C,D型;

$I\Delta n$: 0.01A,0.03A,0.05A,0.075A,0.1A,0.3A/AC型;

额定剩余动作类型:AC型,电子式;

$I\Delta m$:2000A;

Ics=Icn:4500A;

极数: 1P+N (带一个保护极, N极可开闭);

适用于隔离

