



# 产品认证证书

证书编号：CQC12002082424

发证日期：2024年08月19日  
有效期至：2029年07月18日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、规格、型号 继电器(小型电磁继电器)  
JZX-22F系列 触点负载：2Z、3Z：5A 250VAC/30VDC 4Z：3A 250VAC/30VDC；线圈电压：5VDC、6VDC、12VDC、24VDC、36VDC、48VDC、100/110VDC、220VDC，0.9W；6VAC、12VAC、24VAC、36VAC、48VAC、100/110VAC、110/120VAC、200/220VAC、220VAC、220/240VAC、380VAC，1.8VA；电气寿命：20000周期；机械寿命：50000周期；环境温度：-40°C~+70°C；环境保护类别：RTI

产品标准和技术要求 GB/T 21711.1-2023

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合CQC11-462155-2010认证规则的要求，特发此证。  
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2012年11月12日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发：谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC12002082424

纸 号:

型号命名规则:  
JZX - 22F (D) / 2Z

触点形式  
2Z: 二组转换 5A  
3Z: 三组转换 5A  
4Z: 四组转换 3A

功能代号  
无: 普通型  
D: 带状态指示灯 (可选)  
B: 带状态指示灯及浪涌抑制 (可选)  
M: 带隔弧罩, 用于4Z规格 (可选)

基本型号: JZX-22F

线圈电压 (Coil voltage)	AC: (6~380)V DC: (5~220)V
------------------------	------------------------------

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE