



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:


申请编号: V2022CQC107502-998325  
(任务编号)

产品名称: 时间继电器

型 号: JS14P, JS14P-M, JS14P-2, JS14P-3

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 时间继电器</p> <p>型 号: JS14P, JS14P-M, JS14P-2, JS14P-3</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 6 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2022-10-17</p> <p>完成日期: 2022-10-20</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>JS14P, JS14P-M, JS14P-2, JS14P-3</p> <p>Ui:415V; Uimp:4kV;</p> <p>AC-15:Ue/Ie:AC220V/0.75A ,AC230V/0.75A ,AC240V/0.75A; AC380V/0.47A ,AC400V/0.47A ,AC415V/0.47A;</p> <p>DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A; Ith:5A;</p> <p>外壳防护等级:IP20</p>	
<p>主检: 王 炜 签名:  日期: 2022-11-08</p>	 <p>(检测机构名称 盖章)</p> <p>2022 年 11 月 08 日</p>
<p>审核: 任 翔 签名:  日期: 2022-11-08</p>	
<p>签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-11-08</p>	
<p>备注:</p> <p>1.变更情况:</p> <p>2.原认可报告编号: 03601-A-21B0942-S;</p> <p>3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;</p> <p>4.原证书编号:CQC2002010303009901;</p> <p>5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</p>	

## 检验项目汇总表

[illegible]