



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010307759915

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

电能表外置断路器

NBP-80BS; Ue: AC230V(1P+N)、AC400V (3P+N); In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A; Ui: 500V; Uimp: 6kV; 瞬时脱扣特性: C型特性; Icn: 6000A; Ics: 6000A; 极数: 1P+N(带一个保护极, N极可开闭)、3P+N(带三个保护极, N极可开闭); 控制方式: 半自动控制方式; 控制电平电压: AC220V; 适用频率: 50Hz/60Hz

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年03月10日 有效期至: 2030年03月09日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

