



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307651988

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

**产品名称和系列、型号、规格**

万能式断路器

NA1-4000、NA1P-4000、NA1-4000X、NA1H-4000 参数及型号解释详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 03 日 有效期至：2029 年 07 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307651988

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型号: NA1-4000、NA1P-4000、NA1-4000X、NA1H-4000; 型号解释详见附件;  
额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;  
额定绝缘电压(Ui): 1000V;  
额定工作电压(Ue): AC400V;  
额定电流(In): 2000A, 2500A, 2900A, 3200A, 3600A, 4000A;  
过电流脱扣器类型: 电子式;  
额定运行短路分断能力(Ics): Ics=80kA;  
额定极限短路分断能力(Icu): Icu=100kA;  
额定短时耐受电流(Icw): Icw=80kA/1s;  
选择性类别: B;  
极数: 4P(3个保护极, N极可开闭);  
适用于隔离;  
配用的辅助触头:  
6NO6NC; Ith: 6A;  
AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.75A, AC230V/1.3A;  
DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55<sup>a</sup>

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307651988

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司