

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107399286

发证日期: 2023 年 08 月 02 日

有效期至: 2033 年 08 月 01 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

产品名称和系列、
规格、型号 塑料外壳式断路器
CB-63CXZ; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC23107399286

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

CB-63CXZ;


U_i : 500V; U_{imp} : 6kV; U_e : DC80V;

I_n : 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

过电流脱扣器类型: 热磁式; $I_{cs}=I_{cu}$: 10kA;

选择性类别: A 类;

极数: 2P 外形 (1 个保护极, 1 个常通极, 不适用于隔离);



型号解释:

C B - 63 CX Z
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 专用于通讯市场
- (2) 断路器
- (3) 壳架等级额定电流 (A)
- (4) 插入式
- (5) 直流断路器



中国质量认证中心