

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2008010304273938

发证日期: 2021 年 06 月 02 日

有效期至: 2031 年 06 月 02 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 NC2-800;Ui:1000V;Uimp:8kV;Ith:800A;Ue:AC380V/400V,AC660V/690V;AC-1:Ue/Ie:A C380V(400V)/AC660V(690V)/800A; AC-3:Ue/Ie:AC380V(400V)/800A,AC660V(690V)/486A; AC-4:Ue/Ie:AC380V(400V)/630A,AC660V(690V)/462A; Us:AC110V,127V,220V,380V,415V,50Hz;极数:3P; 配用的辅助触 头:F4;1NO1NC,2NO,2NC,4NO,4NC,2NO2NC,1NO3NC,3NO1NC; Ith:10A;AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

陆楠



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2008010304273938

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

NCZ-□□□□/□

极数（4 极，不注明表示 3 极）

派生代号，Z 表示直流操作，N 表示可逆接触器  
(Ns 为水平安装；Nc 为垂直安装)

(AC-3, 380V/400V 时) 额定工作电流 (A)

设计序号

交流接触器

企业特征代号



中国质量认证中心

