



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302675582

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机床电气制造有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

组合开关

HZ5-20; Ui: 550V; Uimp: 4kV; Ith: 20A; Ue: AC380V, DC220V; Ie: 20A(AC-22A), 0.27A(DC-21A), 9A(AC-4); Icw: 400A/1s; Icm(峰值): 560A; 使用类别: AC-22A、DC-21A、AC-4; 极数: 2P、3P、4P; 型号解释见附件页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年08月13日 有效期至: 2029年08月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302675582

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释:

HZ 5 - 20 / 4 □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 组合开关
- (2) 设计序号
- (3) 约定发热电流 (A)
- (4) 额定控制功率 (kW)
- (5) 接线图编号 (见表 1)

表 1 接线图编号

定位接线编号 触点编号	L01		L02		L03		M04			M05			M06			M07			M08			M08E		
	0	1	0	1	0	1	1	0	2	1	0	2	1	0	2	0	Y	△	0	1	2	1	0	2
— — — 1 — 2		×		×		×	×					×			×		×	×		×		×		
— — — 3 — 4		×		×		×	×			×			×					×			×			×
— — — 5 — 6				×		×			×			×			×			×			×	×		
— — — 7 — 8						×			×	×			×				×	×		×				×
— — — 9 — 10												×			×		×	×		×		×		
— — — 11 — 12										×			×				×				×			×
— — — 13 — 14																		×			×	×		
— — — 15 — 16																	×				×			×

"X" 表示接通

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司