



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0305-3220812
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: NXZM-400、NXZM-630

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 自动转换开关电器
 型号: NXZM-400、NXZM-630
 商标: CHINT
 样品数量: 1 台
 样品来源: 工厂送样

收样日期: 2019-06-24
 完成日期: 2019-07-19

委托人: 浙江正泰电器股份有限公司
 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产者: 浙江正泰电器股份有限公司
 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司
 生产企业地址: 浙江省温州经济开发区滨海二道 1318 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NXZM-400、NXZM-630

额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;

控制器额定冲击耐受电压(Uimp):4kV;

额定绝缘电压(Ui):1000V;

约定发热电流(Ith): NXZM-400:400A;NXZM-630:630A;

额定工作电压(Ue):AC380/400/415V;

额定工作电流(Ie):250A,315A,350A,400A(NXZM-400);
 400A,500A,630A(NXZM-630);

使用类别: AC-33iB,AC-33B;

额定短路接通能力(Icm)(峰值):S 型:105kA,H 型:147kA;

额定短路分断能力(Icn):S 型:50kA,H 型:70kA;

电器级别:CB 级;

转换方式:ATSE;

极数:3P,4P;

外壳防护等级:IP20;

主检: 刘丽丽 日期: 2019.08.14

审核: 邵吉福 日期: 2019.08.14

签发: 魏秋媛 日期: 2019.08.14

(检测合格名称 盖章)
 2019 年 08 月 14 日

备注: 变更情况见本报告第 2 页附页

检验项目汇总表

[illegible]