



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNA SL0483

# CQC 标志认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: V2020CQC012030-616330  
(任务编号)

产品名称: 直流断路器

型 号: CB-63DC

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 直流断路器 型 号: CB-63DC 数 量: 17 收样日期: 2020-07-13 完成日期: 2020-08-02 样品来源: 企业送样	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CB-63DC Ui: 500V; Uimp: 6kV; Ue: DC250V (1P 外形), DC500V (2P 外形); In: 1A、2A、3A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 过电流脱扣器型式: 热磁式; Ics=6kA, Icu=6kA; 使用类别: A 类; 极数: 1P 外形, 2P 外形 (均为保护极, 适用于隔离用)	
主检: 龙 玺 签名:  日期: 2020-08-03	 浙江省机电产品质量检测所 检验检测专用章 2020 年 08 月 05 日
审核: 傅 炳 签名:  日期: 2020-08-04	
签发: 杜 量 签名:  日期: 2020-08-05	
备注: 操作性能寿命-S 图; 接通分断-T 图; 预期波-Y 图; CB-63DC 1P 外形 63A: I -1、I -2、II -1; CB-63DC 1P 外形 1A: II -2; CB-63DC 2P 外形 63A: I -1、I -2、II -1、K-1、Y-1~Y-3; CB-63DC 2P 外形 1A: II -2;	