

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2023980305000192


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	切换电容器接触器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T 14048.4-2020
生产企业名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址:	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2023-09-25
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2023980305000192

产品系列、型号、规格:

NXCC-95**, NXCC-115** (**=辅助触头种类和数量) Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V; NXCC-95**: Ith: 95A; AC-6b: Ue/Ie: AC220V/230V/91.9A, AC380V/400V/91.9A, AC660V/690V/91.9A Qe: AC220V/230V/35kvar, AC380V/400V/60.4kvar, AC660V/690V/105kvar; NXCC-115**: Ith: 115A; AC-6b: Ue/Ie: AC220V/230V/105A, AC380V/400V/105A, AC660V/690V/105A; Qe: AC220V/230V/40kvar, AC380V/400V/69.1kvar, AC660V/690V/120kvar; Us: AC24V, AC36V, AC42V, AC48V, AC110V, AC120V, AC127V, AC200V, AC208V, AC220V, AC230V, AC240V, AC277V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC460V, AC480V, AC500V, AC525V, AC600V, AC660V; 50Hz, 50/60Hz, 60Hz; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP10, 配用辅助触头: (本体) 2NO1NC, 1NO2NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5ADC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间:

2023-09-25

自我声明地点:

浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。