



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:



申请编号: A2018CCC0305-2826987
(任务编号)

产品名称: 万能转换开关

型 号: NKZ1-20

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 万能转换开关 型号: NKZ1-20 商 标: / 样品数量: 16 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-03-19 完成日期: 2018-03-27	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区 正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电 器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NKZ1-20; Ui: 690V;Uimp:6kV;lth:20A; AC-15: Ue:AC220V/240V,Ie:4A;Ue:AC380V/415V,Ie:3A; DC-13: Ue:DC220V,Ie:0.27A; 50Hz/60Hz; IP20(触点块),IP40(多孔安装正面).	
主检: 鲁建平 签名:  日期: 2018-05-02	 (检测机构名称: 盖章) 2018 年 5 月 02 日
审核: 尤雪元 签名:  日期: 2018-05-02	
签发: 许建林 签名:  日期: 2018-05-02	
备 注: NKZ1-20/D4.1369.5/1/R:#01#02#03#05#06#07#08#09#10 NKZ1-20/D9.5965.3/1/G:#04	

