

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010307888053

发证日期: 2024 年 02 月 20 日

有效期至: 2025 年 08 月 10 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	温州正泰电器科技有限公司
及生产地址	浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号
产品名称和系列、 规格、型号	剩余电流保护断路器 NM2LC-125、NM2LC-100 Ue : AC400V ; Ui : 1000V ; Uimp : 8kV ; In : 125A (50A、63A、80A、100A、125A 可调) ; In : 100A (50A、63A、80A、100A 可调) ; 过电流脱扣器类型 : 电子式 ; H 型 : Icu : 70kA ; Ics : 50kA ; M 型 : Icu : 50kA ; Ics : 35kA ; C 型 : Icu : 25kA ; Ics : 20kA ; Icw : 1.5kA/1s ; 剩余电流脱扣器型式 : 电子式 ; I Δ n : 30mA (仅非延时型) /50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/600mA/800mA/1000mA(可调)/AC 型 ; 选择性类别 : A 类 ; H 型 : I Δ m : 17.5kA ; M 型、C 型 : I Δ m : 12.5kA ; 自动重合闸时间 : 20s~60s (仅延时型) ; 极数 : 3P+N(三个保护极,带不可开断中性线,不适用于隔离用)
产品标准和技术要求	GB/T 14048.2-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心