

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980302000836



浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称:	隔离开关
产品系列、型号、规格:	NM3SD-400□、NM3SD-630□; 参数及型号解释详见附件
依据的标准:	GB/T 14048.3-2017
生产企业名称:	温州正泰电器科技有限公司
生产企业地址:	浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-15
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000836

产品系列、型号、规格(附件):

NM3SD-400□、NM3SD-630□;
Ue: AC380V/400V/415V;
Ui: 1000V; Uimp: 12kV;
Ie: NM3SD-400□: 250A、315A、400A; NM3SD-630□: 400A、500A、630A ;
Ith: 400A (NM3SD-400□), 630A (NM3SD-630□);
Icw: 5 kA (NM3SD-400□), 8kA (NM3SD-630□);
Icm(峰值): 8 kA (NM3SD-400□), 12kA (NM3SD-630□);
使用类别: AC-22A, AC-23A; 防护等级: IP20 (接线端子除外);
极数: 3P;
配用的辅助触头 (1N01NC): Ith: 3A;
AC-15: Ue: AC380V/400V/415V, Ie: 0.26A;
DC-13: Ue: DC110V/220V/250V, Ie: 0.14A;

型号的解释:

N M 3 SD - □ □

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

① 企业代号

② 塑料外壳式断路器

③ 设计序号

④ 派生代号, 表示隔离开关

⑤ 电流段 (A): 400、630

⑥ 功能代号: 缺省: 无显示, 无短路保护

D: 带显示, 无短路保护

P: 无显示, 有短路保护(415V Ics=50kA)

DP: 带显示, 有短路保护(415V Ics=50kA)

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:


cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-15

自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。