



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307667898

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器  
NXBLE-63, NXBFLE-63, NXBLG-63, NXBLE-63H, NXBLE-63ZB, NXBLE-63E ;  
详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025年05月08日 有效期至：2029年07月30日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年07月31日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307667898

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NXBLE-63, NXBFLE-63, NXBLG-63, NXBLE-63H, NXBLE-63ZB, NXBLE-63E  $U_{imp}$ :4kV;  
 $U_i$ :500V;  $U_e$ :AC220V/230V/240V(1P+N(带 1 个保护极,N 极常通),2P),  
AC380V/400V/415V(3P,3P+N(带 3 个保护极,N 极常通),4P);  
 $I_n$ :6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A; 瞬 时 脱 扣 类  
型:NXBLE-63, NXBFLE-63, NXBLE-63H, NXBLE-63ZB:B 型,C 型,D 型; NXBLG-63:C  
型 ; NXBLE-63E: C 型 ,D 型 ;  $I \Delta n$   
n:NXBLE-63, NXBLE-63H:0.01A,0.03A,0.05A,0.075A,0.1A,0.3A/AC 型 ;  
0.03A,0.05A,0.1A,0.3A/A 型 ;  
NXBFLE-63:0.01A,0.03A,0.05A,0.075A,0.1A,0.3A/AC 型 ;  
NXBLG-63, NXBLE-63ZB:0.03A/AC 型 ;  
NXBLE-63E:0.03A,0.05A,0.075A,0.1A,0.3A/AC 型; 0.03A,0.05A,0.1A,0.3A/A  
型; 额定剩余动作类型:AC 型,A 型; 额定频率:50/60Hz; 电子式;  $I \Delta m$ :630A;  
 $I_{cs}$ :6kA(NXBLE-63, NXBFLE-63, NXBLG-63, NXBLE-63ZB, NXBLE-63E);  
7.5kA(NXBLE-63H);  
 $I_{cn}$ :6kA(NXBLE-63, NXBFLE-63, NXBLG-63, NXBLE-63ZB, NXBLE-63E);  
10kA(NXBLE-63H); 极数:NXBLE-63, NXBFLE-63, NXBLE-63E:2P,3P,4P,1P+N(带 1  
个保护极,N 极常通),3P+N(带 3 个保护极,N 极常通);  
NXBLG-63, NXBLE-63ZB:1P+N(带 1 个保护极,N 极常通),2P; NXBLE-63H:2P;  
1P+N(带 1 个保护极,N 极常通),3P+N(带 3 个保护极,N 极常通)不适用于隔离,其  
余 极数均适用于隔离

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司