



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645653

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

NM3FC-400、NM3FC-630、NM3RC-400、NM3RC-630 Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC380V/AC400V/AC415V;
NM3FC-400、NM3RC-400: In: 250A、280A、300A、315A、350A、400A (0.4In~1.0In 连续可调);
NM3FC-630、NM3RC-630: In: 250A、280A、300A、315A、350A、400A、450A、500A、550A、600A、
630A (0.4In~1.0In 连续可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; 适用频率: 50Hz; 选择性类别:
B 类; 额定短路分断能力 C 型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=36kA, Icu=36kA S 型:
(AC380V/AC400V/AC415V) Ics=50kA, Icu=50kA Q 型: (AC380V/AC400V/AC415V) Ics=50kA,
Icu=70kA 额定短时耐受电流 Icw=5kA/1s (NM3FC-400、NM3RC-400); Icw=8kA/1s (NM3FC-630、
NM3RC-630) 极数: NM3FC-400、NM3FC-630: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭, 产品不适用于
隔离); NM3RC-400、NM3RC-630: 3P (产品适用于隔离); 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 06 月 20 日 有效期至: 2029 年 06 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645653

证书附页：第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释：

N M 3 □ - □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业特征代号
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计代号
- (4) 功能代号：FC、RC
- (5) 630：壳架等级电流（400：结构段电流）
- (6) 短路分断能力级别代号：C、S、Q

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司