

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009773

发证日期: 2021年06月02日

有效期至: 2031年06月02日

委托人名称 及注册地址	浙江正泰电器股份有限公司 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称 及注册地址	浙江正泰电器股份有限公司 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称 及生产地址	浙江正泰电器股份有限公司 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 NC2-630、NC2-630/4、NC2-630Ns、NC2-630Ns/4;详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人 签发

陈昕 陆楠



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009773

第1页 共2页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NC2-630,NC2-630/4,NC2-630Ns,NC2-630Ns/4;型号解释详见附件;

Ui:1000V;

Uimp:8kV;

Ith:800A;

Ue: AC380V/400V, AC660V/690V;

AC-1:Ue/Ie:AC380V/400V/800A,AC660V/690V/800A;

AC-3:Ue/Ie:AC380V/400V/630A,AC660V/690V/462A;

AC-4:Ue/Ie:AC380V/400V/630A,AC660V/690V/462A;

Us: AC110V,AC127V,AC220V,AC380V,50Hz;

极数:3P,4P;

配用的辅助触头模块:

F4:

1NO1NC,2NO,2NC,4NO,4NC,2NO2NC,1NO3NC,3NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2002010304009773


第2页 共2页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：

NC2- □□□ □/□



极数 (4极, 不注明表示3极)

派生代号, Z表示直流操作, N表示可逆接触器  
(Ns为水平安装; Nc为垂直安装)

(AC-3, 380V/400V时) 额定工作电流 (A)

设计序号

交流接触器

企业特征代号



中国质量认证中心

