



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010304774365

认证委托人名称及地址

正泰(浙江)轨道交通科技有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号(正泰物联网传感器产业园2号楼4层408室)

生产者名称及地址

正泰(浙江)轨道交通科技有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号(正泰物联网传感器产业园2号楼4层408室)

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

NC8-400...JC, NC8-400N...JC U_i :1000V; U_{imp} :12kV; I_{th} :500A; 使用类别:AC-1, AC-3, AC-4; AC-1: U_e/I_e :

AC220V/230V/500A, AC380V/400V/500A, AC660V/690V/500A; AC-3, AC-4: U_e/I_e :
AC220V/230V/400A, AC380V/400V/400A, AC660V/690V/303A; U_s :DC110V; 极数:3P; 配用的辅助触头:(外置) NCF1-11C/B(已获证, 证书编号为2024010305630549) 1NO1NC; I_{th} :10A;
AC-15: U_e/I_e : AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A; DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.3A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年04月27日 有效期至: 2030年04月26日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

