

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010306005780

发证日期: 2023年12月19日
有效期至: 2031年07月27日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
NL1-63, NL1-63Y;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 16916.1-2014;GB/T 16916.21-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010306005780

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NL1-63, NL1-63Y

Uimp: 4kV;

Ui: 500V;

Ue: AC230/240V (2P), AC400/415V (4P);

一般型: In: 16A, 25A, 32A, 40A, 63A;

I Δ n: 0.01A (仅 16A, 25A, 32A, 2P), AC 型, A 型;

I Δ n: 0.03A, 0.1A, 0.3A, AC 型, A 型;

I Δ n: 0.5A, AC 型;

S 型: In: 25A, 32A, 40A, 63A;

I Δ n: 0.1A, 0.3A, AC 型, A 型;

I Δ n: 0.5A, AC 型;

制造商代码 SI: In: 16A, 25A, 32A, 40A, 63A,

I Δ n: 0.03A, 0.1A, 0.3A, A 型;

制造商代码 G: In: 16A, 25A, 32A, 40A, 63A,

I Δ n: 0.03A, 0.1A, 0.3A, AC 型, A 型;

I Δ n: 0.5A, AC 型;

额定剩余动作类型: 电磁式;

I Δ m: 500A (16A, 25A, 32A, 40A), 630A (63A);

Im: 500A (16A, 25A, 32A, 40A), 630A (63A);

Inc: 4.5kA, 6.0kA, 10kA;

I Δ c: 4.5kA, 6.0kA, 10kA;

极数: 2P, 4P;

适用频率: 50/60Hz;

适用于隔离。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号：CQC2002010306005780

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号的解释：



中国质量认证中心