



国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0308-2537171

(任务编号)

产品名称: 低压熔断器 (刀型触头熔断器)

型 号: RT36-0(NT0)

检测机构: 上海电器设备检测所



<p>样品名称: 低压熔断器 (刀型触头熔断器) 型 号: RT36-0(NT0) 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 1 台(熔断体) 13 台 (熔断器支持件) 样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2017-03-21 完成日期: 2017-04-01</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 13539.2-2015 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>RT36-0(NT0)</p> <p>熔断体:</p> <p>Un: AC500V,AC660V,AC690V</p> <p>In: 4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,35A,40A,50A,63A,80A,100A,125A,160A</p> <p>额定分断能力: 120kA /AC500V ; 50kA/AC660/690V</p> <p>分断范围和使用类别: gG</p> <p>熔断器支持件:</p> <p>Un: AC500V,AC660V,AC690V</p> <p>In: 160A</p>	
<p>主检: 刘丽丽 日期: 2017.4.12</p>	
<p>审核: 庄晓丽 日期: 2017.4.12</p>	
<p>签发: 魏秋媛 日期: 2017.4.12</p>	
<p>备注: 见本报告第 2 页附页</p>	

