

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307001344


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-01-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001344

产品系列、型号、规格:

NB1LE-63, NB1LE-63H Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230V (1P+N (带一个保护极, N 极不可开闭), 2P), AC400V (3P, 3P+N (带三个保护极, N 极不可开闭), 4P); In: 50A, 63A; 瞬时脱扣类型: C 型; $I\Delta n$: 0.03A; 额定剩余动作类型: AC 型/电子式; $I\Delta m$: 500A (In: 50A), 630A (In: 63A); Ics: 6kA (NB1LE-63), 7.5kA (NB1LE-63H); Icn: 6kA (NB1LE-63), 10kA (NB1LE-63H); 极数: 1P+N (带一个保护极, N 极不可开闭), 2P, 3P, 3P+N (带三个保护极, N 极不可开闭), 4P; 1P+N (带一个保护极, N 极不可开闭), 3P+N (带三个保护极, N 极不可开闭)不适用于隔离, 其余极数适用于隔离

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-01-19
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。