



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304639244

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

热过载继电器

NXR-12 Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ue: AC690V; Ie:

0.1-0.16A, 0.16-0.25A, .25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1A, 1-1.6A, 1.25-2A, 1.6-2.5A,
2.5-4A, 4-6A, 5.5-8A, 7-10A, 9-12A; 脱扣级别: 10A; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP20(正前侧);
配用辅助触头: (本体) 1N01NC; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie:
DC220V/0.2A。

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月06日 有效期至: 2029年06月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

