



### 认证委托人名称及地址

生产者名称及地址

生产企业名称及地址

产品名称和系列、型号、规格

## 交流接触器

NC8-09□□/□□/□, NC8-12□□/□□/□, NC8-18□□/□□/□, NC8-09□□/□□/□/□/□/□, NC8-12□□/□□/□/□/□/□, NC8-18□□/□□/□/□/□/□ 详细参数见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 06 日      有效期至：2029 年 06 月 05 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



谢肇煦



中国质量认证中心有限公司







证书附页：第 1 页 共 2 页

Us:AC24V,36V,42V,48V,110V,120V,127V,220V,230V,240V,277V,380V,400V,

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司






证书附页：第 2 页 共 2 页

DC-13:  $U_e/I_e$ : DC220V/250V/0.3A

### 3.3 型号的解释:



企业特征代号

常开、常闭主触头组合型号: 30、40、22; 为 30 时省略不写, 为 40 时简写为 4

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司