



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302675199

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰机床电气制造有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

组合开关

HZ10-60; Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ith: 60A; Ue: AC380V, DC220V; Ie: 60A;  
Icw: 1.26kA/1s; Icm(峰值): 1.78kA; 使用类别: AC-22A, DC-21A; 极数: 1P、  
2P、3P、4P

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年08月13日 有效期至: 2029年08月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

