

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010305939281

发证日期: 2022 年 01 月 18 日

有效期至: 2031 年 07 月 15 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
产品名称和系列、 规格、型号	自动转换开关 NH40-16、NH40-20、NH40-25、NH40-32、NH40-40、NH40-63、NH40-80、NH40-100; Ue: AC400V; Ie: 16A、20A、25A、32A、40A、63A、80A、100A; Ui: 1000V; Uimp: 12kV(主回路)、2.5kV(控制回路); Ith: 100A; Icm(峰值): 8kA; Icw: 8kA/30ms; 使用类别: AC-33iB; 电器级别: PC 级; TSE 型式: ATSE; 极数: 3P、4P; 型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.11-2016
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2017010305939281

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

<u>N</u>	<u>H</u>	<u>40</u>	-	<u>□</u>	/	<u>□</u>	<u>SZ</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

- (1) 企业代号
- (2) 开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定工作电流 (A): 16、20、25、32、40、63、80、100
- (5) 极数: 3: 表示三极, 4: 表示四极
- (6) 表示双电源自动转换
- (7) 无字符表示二进二出, L 表示接线端二进一出 (塑料外壳型也可省略)
- (8) 无字符表示普通型, 自投自复; I: 表示保护型, 主电源-备用电源, 自投不自复、互为备用、缺相保护、欠电压保护、消防功能; II: 表示保护型, 主电源-备用电源, 自投自复、缺相保护、欠电压保护、消防功能; III: 表示保护型, 主电源-油机, 自投自复、缺相保护、欠电压保护、消防功能
- (9) 无字符表示不带消防功能; X: 消防功能 (针对普通型)
- (10) 无字符表示一体式; F: 分体式
- (11) 无字符表示不带液晶显示; Y: 液晶显示

4. 特殊结构说明(如有需要):

本自动转换开关带有手动转换功能。

普通型自动转换开关不具备备用电源电压转换功能。

本单元自动转换开关三极产品由四极产品取消最右边 N 极, 固定 A、B、C 三相构成。

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心