



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: A2019CCC0305-3325875
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关

型 号: NH40-800、1000、1250、1600/☐SZ☐☐☐☐

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 自动转换开关 型 号: NH40-1600/4SZ 商 标: / 样品数量: 1 台 收样日期: 2019-11-11 完成日期: 2019-11-14 样品来源: 送样	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区												
试验结论: 依据 GB/T14048.11-2016 检验合格													
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NH40-800、1000、1250、1600/□SZ□□□□; Uimp:12kV(主体), 2.5kV(控制器); Ui:1000V(主体), 400V(控制器); Ith=Ie:800A, 1000A, 1250A, 1600A; Ue:AC400V; 使用类别:AC-33iB; Icm(峰值):105kA, Icw:50kA/1s; 电器级别:PC 级; 转换方式:ATSE; 3P、4P													
主检:  日期: 2019-11-14	 福建省产品质量检验研究院 2019 年 11 月 22 日												
审核:  日期: 2019-11-21													
签发:  日期: 2019-11-22													
备注: 1.变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 30%;">变更项目</th> <th style="width: 30%;">变更前</th> <th style="width: 30%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Uimp(主体)</td> <td style="text-align: center;">8kV</td> <td style="text-align: center;">12kV</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>生产厂地址(未搬迁)</td> <td>浙江省乐清市乐城镇盐盘工业区</td> <td>浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区</td> </tr> </tbody> </table>		序号	变更项目	变更前	变更后	1	Uimp(主体)	8kV	12kV	2	生产厂地址(未搬迁)	浙江省乐清市乐城镇盐盘工业区	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
序号	变更项目	变更前	变更后										
1	Uimp(主体)	8kV	12kV										
2	生产厂地址(未搬迁)	浙江省乐清市乐城镇盐盘工业区	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区										
2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-17DQ2622(A2017CCC0305-2592407); 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原 3C 证书编号: 2011010305506874; 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。													

