

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：A2024CCC0307-4611837

产品名称：塑料外壳式断路器

型 号：NXMN-W630；NXMNP-W630；
NXMNF-W630；NXMNH-W630；
NXMNS-W630；NXMNSP-W630；
NXMNSF-W630；NXMNSH-W630；
NXMN-800；NXMNP-800；
NXMNF-800；NXMNH-800；
NXMNS-800；NXMNSP-800；
NXMNSF-800；NXMNSH-800；


检测机构：浙江省检验检疫科学技术研究院



<p>样品名称：塑料外壳式断路器</p> <p>型 号：NXMN-W630S、F、H；NXMNP-W630S、F、H；NXMNF-W630S、F、H；NXMNH-W630S、F、H；NXMNS-W630S、F、H；NXMNSP-W630S、F、H；NXMNSF-W630S、F、H；NXMNSH-W630S、F、H；NXMN-800S、F、H；NXMNP-800S、F、H；NXMNF-800S、F、H；NXMNH-800S、F、H；NXMNS-800S、F、H；NXMNSP-800S、F、H；NXMNSF-800S、F、H；NXMNSH-800S、F、H；</p> <p>商 标：正泰/CHINT</p> <p>样品数量：1</p> <p>样品来源：送样</p> <p>收样日期：2024-11-19</p> <p>完成日期：2024-11-27</p>	<p>委托人：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业：温州正泰电器科技有限公司</p> <p>生产企业地址：浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号</p>
---	--

试验结论：依据 GB/T14048.2－2020 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
产品型号规格及相关情况见附页 1

主检：林纪壹 签名：林纪壹 日期：2024-12-02	 <p>浙江省检验检测科学技术研究院 2024 年 12 月 02 日</p>
审核：倪小艳 签名：倪小艳 日期：2024-12-02	
签发：王建新 签名：王建新 日期：2024-12-02	

备注

1.变更情况：

变更项目	变更前	变更后
见附页二	见附页二	见附页二
原证书编号	2024010307673102	
原安全型式试验报告编号	01601-DWRY240165	
原变更报告编号(如有)	/	
原检测机构	浙江省检验检测科学技术研究院	

2.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

3.试品编号：

NXMN-800S In：800A Ue：690V 4P 配电保护 固定式：#1

附页一

申证产品名称、型号规格:

NXMN-W630S、F、H; NXMNP-W630S、F、H; NXMNF-W630S、F、H;
NXMNH-W630S、F、H; NXMNS-W630S、F、H; NXMNSP-W630S、F、H;
NXMNSF-W630S、F、H; NXMNSH-W630S、F、H; NXMN-800S、F、H;
NXMNP-800S、F、H; NXMNF-800S、F、H; NXMNH-800S、F、H;
NXMNS-800S、F、H; NXMNSP-800S、F、H; NXMNSF-800S、F、H;
NXMNSH-800S、F、H;

Uimp: 12kV;Ui: 1000V

Ue: AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/AC400V/AC415V,AC660V/690V;

热磁式、电磁式、电子式: In: 400A、450A、500A、550A、600A、630A

(NXMN□□-W630)

热磁式、电磁式、电子式 In: 400A、450A、500A、550A、600A、630A、

700A、750A、800A (NXMN□□-800)

过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式、电子式;

额定短路分断能力

S 型: (AC220V/ AC230V/ AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V)

Icu=75kA/50kA/15kA, Ics=50kA/36kA/13kA;

F 型: (AC220V/ AC230V/ AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V)

Icu=75kA/50kA/15kA, Ics=75kA/50kA/15kA;

H 型: (AC220V/ AC230V/ AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/AC690V)

Icu=100kA/70kA/20kA, Ics=75kA/50kA/15kA;

适用频率: 50Hz/60Hz; 选择性类别: A 类 (热磁式、电磁式); B 类 (电子式);

额定短时耐受电流 Icw(kA/s):

