



# 产品认证证书

证书编号: CQC23123388607

发证日期: 2023 年 05 月 17 日  
有效期至: 2033 年 05 月 16 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司  
及生产地址 上海市松江区思贤路 3857 号

产品名称和系列、规格、型号 低压电源系统的电涌保护器  
NXU-IIIG 120/385, NXU-IIIG/F 120/385, NXU-IIIG T 120/385, NXU-IIIG T/F 120/385, NU5-II 120/385, NU5-II/F 120/385; NXU-IIIG 120/440, NXU-IIIG/F 120/440, NXU-IIIG T 120/440, NXU-IIIG T/F 120/440, NU5-II 120/440, NU5-II/F 120/440; 详细参数见附件

产品标准和技术要求 GB/T 18802.11-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462111-2021 认证规则的要求, 特发此证。  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC23123388607

第 1 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

## II 类试验 (T2):

型号	保护模式	$I_{\max}$ (kA)	$I_n$ (kA)	$U_c$ (V)	$U_p$ (kV)	组合 方式
NXU-IIG 120/385 1P NXU-IIG/F 120/385 1P NXU-IIG T 120/385 1P NXU-IIG T/F 120/385 1P NU5-II 120/385 1P NU5-II/F 120/385 1P	/	120	60	385	2.2	1P
NXU-IIG 120/385 2P NXU-IIG/F 120/385 2P NXU-IIG T 120/385 2P NXU-IIG T/F 120/385 2P NU5-II 120/385 2P NU5-II/F 120/385 2P	L-PE/N-PE	120	60	385	2.2	2P
NXU-IIG 120/385 3P NXU-IIG/F 120/385 3P NXU-IIG T 120/385 3P NXU-IIG T/F 120/385 3P NU5-II 120/385 3P NU5-II/F 120/385 3P	L-PE	120	60	385	2.2	3P
NXU-IIG 120/385 4P NXU-IIG/F 120/385 4P NXU-IIG T 120/385 4P NXU-IIG T/F 120/385 4P NU5-II 120/385 4P NU5-II/F 120/385 4P	L-PE/N-PE	120	60	385	2.2	4P
NXU-IIG 120/385 1PN NXU-IIG/F 120/385 1PN	L-N	120	60	385	2.2	1P+N



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC23123388607

第 2 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXU-IIG T 120/385 1PN NXU-IIG T/F 120/385 1PN NU5-II 120/385 1PN NU5-II/F 120/385 1PN	N-PE	120	60	255	1.8	
NXU-IIG 120/385 3PN NXU-IIG/F 120/385 3PN NXU-IIG T 120/385 3PN NXU-IIG T/F 120/385 3PN NU5-II 120/385 3PN NU5-II/F 120/385 3PN	L-N   N-PE	120   120	60   60	385   255	2.2   1.8	3P+N
NXU-IIG 120/440 1P NXU-IIG/F 120/440 1P NXU-IIG T 120/440 1P NXU-IIG T/F 120/440 1P NU5-II 120/440 1P NU5-II/F 120/440 1P	/	120	60	440	2.4	1P
NXU-IIG 120/440 2P NXU-IIG/F 120/440 2P NXU-IIG T 120/440 2P NXU-IIG T/F 120/440 2P NU5-II 120/440 2P NU5-II/F 120/440 2P	L-PE/N-PE	120	60	440	2.4	2P
NXU-IIG 120/440 3P NXU-IIG/F 120/440 3P NXU-IIG T 120/440 3P NXU-IIG T/F 120/440 3P NU5-II 120/440 3P NU5-II/F 120/440 3P	L-PE	120	60	440	2.4	3P
NXU-IIG 120/440 4P NXU-IIG/F 120/440 4P NXU-IIG T 120/440 4P NXU-IIG T/F 120/440 4P	L-PE/N-PE	120	60	440	2.4	4P



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC23123388607

第 3 页 / 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NU5-II 120/440 4P NU5-II/F 120/440 4P						
NXU-IIG 120/440 1PN NXU-IIG/F 120/440 1PN NXU-IIG T 120/440 1PN NXU-IIG T/F 120/440 1PN NU5-II 120/440 440 1PN NU5-II/F 120/440 1PN	L-N    N-PE	120    120	60    60	440    255	2.4    1.8	1P+N
NXU-IIG 120/440 3PN NXU-IIG/F 120/440 3PN NXU-IIG T 120/440 3PN NXU-IIG T/F 120/440 3PN NU5-II 120/440 440 3PN NU5-II/F 120/440 3PN	L-N    N-PE	120    120	60    60	440    255	2.4    1.8	3P+N



中国质量认证中心