

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107403297

发证日期: 2023 年 09 月 07 日

有效期至: 2033 年 09 月 06 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司  
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰机电电气有限公司  
及生产地址 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关  
NH40□-200、NH40□-250; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC23107403297

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NH40□-200、NH40□-250 ;

Uimp :12kV ;Ui :1500V ;Ue :DC1000V( 2P 外形 ) DC1000V/DC1500V( 3P 外形 ) AC1140V( 3P ) ;

Ie : 200A、250A ; Ith : 250A ; Icw : 9kA/1s ; Icm ( 峰值 ) : 9kA ;

使用类别 : DC-21B ( 2P 外形、3P 外形 ) DC-PV1 ( 2P 外形、3P 外形 ) AC-21B ( 3P ) ;

接线方式 : 2P 外形、3P 外形 ;

极数 : 3P ;

配用的辅助触头 : 微动开关 RLXW20-11M ( CQC2016010305843493 ) ; Ui : 400V ; Uimp : 2.5kV ;

AC-12 : Ue/Ie : 380V/16A ; DC-12 : Ue/Ie : 250V/5A ; Ith : 16A ; SCPD 型号 : RT28-32/16A ;

型号解释 :

N	H	40	DC	-	□	/	□	□	HV	□
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)

(1) 企业代号

(2) 隔离开关

(3) 设计序号

(4) DC: 直流; 无: 交流

(5) 额定工作电流 (A): 200、250

(6) 极数: 2—二极, 3—三极

(7) “0”表示无开合信号装置; “1”表示有开合信号装置型

(8) HV: 高电压代号

(9) W: 手柄柜外操作; 无表示手柄柜内操作



中国质量认证中心