



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2023CQC107502-1114425

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2-40\*\*, CJX2-50\*\*, CJX2-65\*\*,  
NC1-40\*\*, NC1-50\*\*, NC1-65\*\*,  
CJX2-40\*\*N, CJX2-50\*\*N, CJX2-65\*\*N,  
NC1-40\*\*N, NC1-50\*\*N, NC1-65\*\*N  
(\*\*=触头种类和数量, 用数字11, 04, 08  
表示)


检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称：交流接触器</p> <p>型号：CJX2-40**,CJX2-50**,CJX2-65**,NC1-40**,NC1-50**,NC1-65**,CJX2-40**N,CJX2-50**N,CJX2-65**N,NC1-40**N,NC1-50**N,NC1-65**N(**=触头种类和数量,用数字 11,04,08 表示)</p> <p>商 标：正泰/CHINT</p> <p>样品数量：11 台</p> <p>样品来源：工厂送样</p> <p>收样日期：2023-09-11</p> <p>完成日期：2023-09-26</p>	<p>委托人：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
---	--

试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：  
见附页 1

主检：黄秋婷 日期：2023.10.17	 <p>(检测机构名称、盖章) 2023 年 10 月 17 日</p>
审核：李林 日期：2023.10.17	
签发：龙晓丽 日期：2023.10.17	

备注：

变更项目	变更前	变更后
变更内容	见附页2	见附页2
原证书编号	CQC2002010304009854	
原测试报告编号	00901-V2023CQC107502-1062337	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

## 附页 1:

CJX2-40\*\*,CJX2-50\*\*,CJX2-65\*\*,NC1-40\*\*,NC1-50\*\*,NC1-65\*\*,CJX2-40\*\*N,  
CJX2-50\*\*N,CJX2-65\*\*N,NC1-40\*\*N,NC1-50\*\*N,NC1-65\*\*N

(\*\*=触头种类和数量,用数字 11,04,08 表示)

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ue:AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

CJX2-40\*\*,NC1-40\*\*,CJX2-40\*\*N,NC1-40\*\*N:

Ith:60A;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/60A,AC380V/400V/60A,AC660V/690V/60A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/40A,AC380V/400V/40A,AC660V/690V/34A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/18.5A,AC380V/400V/18.5A,AC660V/690V/9A;

CJX2-50\*\*,NC1-50\*\*,CJX2-50\*\*N,NC1-50\*\*N:

Ith:80A;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/80A,AC380V/400V/80A,AC660V/690V/80A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/50A,AC380V/400V/50A,AC660V/690V/39A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/24A,AC380V/400V/24A,AC660V/690V/12A;

CJX2-65\*\*,NC1-65\*\*,CJX2-65\*\*N,NC1-65\*\*N:

Ith:80A;

AC-1:Ue/Ie:AC220V/230V/80A,AC380V/400V/80A,AC660V/690V/80A;

AC-3:Ue/Ie:AC220V/230V/65A,AC380V/400V/65A,AC660V/690V/42A;

AC-4:Ue/Ie:AC220V/230V/28A,AC380V/400V/28A,AC660V/690V/14A;

Us: AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC200V,AC208V,AC220V,  
AC230V,AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,AC480V,AC500V,  
AC525V,AC600V,AC660V ( 50Hz,60Hz,50/60Hz ) ;

AC220V,AC220-240V,AC460-480V (专供线圈, 50/60Hz);

DC24V,DC36V,DC48V,DC54V,DC60V,DC110V,DC127V,DC220V;

极数:3P,4P;

外壳防护等级:IP10;

配用的辅助触头 ( 本体 ) :

1NO1NC

Ith:10A;

AC-15 Ue/Ie:AC380V/400V/0.95A;

DC-13 Ue/Ie:DC220V/250V/0.15A

