



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号： V2023CQC107502-1134397
(任务编号)

产品名称： 热过载继电器

型 号： NXR-100, NXRF-100





检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：热过载继电器 型 号：NXR-100,NXRF-100 商 标：正泰/CHINT 样品数量：3 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2023-11-16 完成日期：2023-11-21	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
见附页

主检：  日期：2023.11.24	
审核：  日期：2023.11.24	
签发：  日期：2023.11.24	

备注：

变更项目	变更前	变更后
主要技术参数额定冲击耐受电压（Uimp） 变更（主回路）	6kV	8kV
原证书编号	CQC2015010309829799	
原测试报告编号	00901-V2023CQC107502-1037783	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页:

NXR-100,NXRF-100

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ue:AC690V;

Ie: 23-32A,30-40A,37-50A,48-65A,55-70A,63-80A,80-93A,80-100A;

脱扣级别:10A;

极数:3P;

外壳防护等级:IP20(正前侧);

配用的辅助触头:(本体)

1NO1NC

Ith:5A;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/400V/1.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.2A

