



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640469

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

NC5-20544、NC5-20544N、NC5-25044、NC5-25044N、NC5P-20544、NC5P-20544N、NC5P-25044、NC5P-25044N、NC5G-20544、NC5G-20544N、NC5G-25044、NC5G-25044N、NC5J-20544、NC5J-20544N、NC5J-25044、NC5J-25044N、NC5NE-20544、NC5NE-20544N、NC5NE-25044、NC5NE-25044N；详见参数附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月11日 有效期至：2029年06月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304640469

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NC5-20544、NC5-20544N、NC5-25044、NC5-25044N、NC5P-20544、NC5P-20544N、NC5P-25044、

NC5P-25044N、NC5G-20544、NC5G-20544N、NC5G-25044、NC5G-25044N、NC5J-20544、NC5J-20544N、

NC5J-25044、NC5J-25044N、NC5NE-20544、NC5NE-20544N、NC5NE-25044、NC5NE-25044N;

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Ith: NC5-20544、NC5-20544N、NC5P-20544、NC5P-20544N、NC5G-20544、NC5G-20544N、NC5J-20544、

NC5J-20544N、NC5NE-20544、NC5NE-20544N: 275A; NC5-25044、NC5-25044N、NC5P-25044、

NC5P-25044N、NC5G-25044、NC5G-25044N、NC5J-25044、NC5J-25044N、NC5NE-25044、

NC5NE-25044N: 350A;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

NC5-20544、NC5-20544N、NC5P-20544、NC5P-20544N、NC5G-20544、NC5G-20544N、NC5J-20544、

NC5J-20544N、NC5NE-20544、NC5NE-20544N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/275A; AC380V/400V/275A; AC660V/690V/275A ;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/205A; AC380V/400V/205A; AC660V/690V/118A ;

AC-3e: Ue/Ie: AC220V/230V/205A; AC380V/400V/205A; AC660V/690V/118A ;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/85A; AC380V/400V/85A; AC660V/690V/69A;

NC5-25044、NC5-25044N、NC5P-25044、NC5P-25044N、NC5G-25044、NC5G-25044N、NC5J-25044、

NC5J-25044N、NC5NE-25044、NC5NE-25044N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/350A; AC380V/400V/350A; AC660V/690V/350A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/250A; AC380V/400V/250A; AC660V/690V/135A;

AC-3e: Ue/Ie: AC220V/230V/250A; AC380V/400V/250A; AC660V/690V/135A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/95A; AC380V/400V/95A; AC660V/690V/82A;

Us: AC/DC110V~127V、220V~240V、380V~415V, 50/60Hz; AC110V、120V、

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640469

证书附页：第 2 页 共 2 页

127V、220V、230V、
240V、380V、400V、415V，50Hz；
极数：3P；
配用的辅助触头：F4-22(2NO2NC)；
Ui：690V；Uimp：6kV；Ith：10A；
AC-15：Ue/Ie：AC220V/230V/2.7A，AC380V/400V/1.5A；DC-13：Ue/Ie：
DC220V/0.3A。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司