



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304630554

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

NXC-06, NXCF-06, NXC-06/N, NXCF-06/N, NXC-09, NXCF-09, NXC-09/N, NXCF-09/N, NXC-12, NXCF-12, NXC-12/N, NXCF-12/N, NXC-16, NXCF-16, NXC-16/N, NXCF-16/N, NXC-18, NXCF-18, NXC-18/N, NXCF-18/N, NXC-22, NXCF-22, NXC-22/N, NXCF-22/N; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月17日 有效期至: 2029年05月16日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304630554

证书附页: 第 1 页 共 3 页

NXC-06,NXCF-06,NXC-06/N,NXCF-06/N,NXC-09,NXCF-09,NXC-09/N,NXCF-09/N,

NXC-12,NXCF-12,NXC-12/N,NXCF-12/N,NXC-16,NXCF-16,NXC-16/N,NXCF-16/N,

NXC-18,NXCF-18,NXC-18/N,NXCF-18/N,NXC-22,NXCF-22,NXC-22/N,NXCF-22/N

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ith:

NXC-06,NXCF-06,NXC-06/N,NXCF-06/N,NXC-09,NXCF-09,NXC-09/N,NXCF-09/N:

20A;

Ith:

NXC-12,NXCF-12,NXC-12/N,NXCF-12/N,NXC-16,NXCF-16,NXC-16/N,NXCF-16/N:

25A;

Ith:NXC-18,NXCF-18,NXC-18/N,NXCF-18/N,NXC-22,NXCF-22,NXC-22/N,NXCF-22/N:

32A;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

NXC-06,NXCF-06,NXC-06/N,NXCF-06/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/20A, AC380V/400V/20A, AC660V/690V/20A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/6A, AC380V/400V/6A, AC660V/690V/3.8A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/6A, AC380V/400V/6A, AC660V/690V/3.8A;

NXC-09,NXCF-09,NXC-09/N,NXCF-09/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/20A, AC380V/400V/20A, AC660V/690V/20A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/9A, AC380V/400V/9A, AC660V/690V/6.6A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/9A, AC380V/400V/9A, AC660V/690V/6.6A;

NXC-12,NXCF-12,NXC-12/N,NXCF-12/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/25A, AC380V/400V/25A, AC660V/690V/25A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/12A, AC380V/400V/12A, AC660V/690V/8.9A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304630554

证书附页：第 2 页 共 3 页

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/12A, AC380V/400V/12A, AC660V/690V/8.9A;
NX-16,NXCF-16,NX-16/N,NXCF-16/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/25A, AC380V/400V/25A, AC660V/690V/25A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/16A, AC380V/400V/16A, AC660V/690V/8.9A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/16A, AC380V/400V/12A, AC660V/690V/8.9A;

NX-18,NXCF-18,NX-18/N,NXCF-18/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/32A, AC380V/400V/32A, AC660V/690V/32A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/18A, AC380V/400V/18A, AC660V/690V/12A;

AC-4: Ue/Ie: A AC220V/230V/18A, AC380V/400V/18A, AC660V/690V/12A;

NX-22,NXCF-22,NX-22/N,NXCF-22/N:

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/32A, AC380V/400V/32A, AC660V/690V/32A;

AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/22A, AC380V/400V/22A, AC660V/690V/14A;

AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/22A, AC380V/400V/18A, AC660V/690V/12A;

Us:

AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC220V,AC230V,AC240V,

AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,AC480V,AC525V,AC600V,AC660V,50Hz,50/60Hz,60Hz;

极数: 3P;

外壳防护等级: IP20 (仅适用于正前侧);

配用的辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304630554

证书附页：第 3 页 共 3 页

型号解释：

N X C □ —□ / □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业特征代号
- (2) 设计序号
- (3) 交流接触器
- (4) 专供代号：常规产品默认无；“F”表示盘厂
- (5) 基本规格代号，用 380V/400V 时 AC-3 额定工作电流值表示
- (6) N 表示可逆型接触器；非可逆时省略不写

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司