



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他



申请编号： V2022CQC107502-996851
(任务编号)

产品名称： 电磁起动器

型 号： QC36-30TA

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 电磁起动器 型号: QC36-30TA 商标: 正泰/CHINT 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-10-17 完成日期: 2022-11-14	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号															
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页																
主检:  日期: 2022.11.28	 (检测机构名称、盖章) 2022 年 11 月 28 日															
审核:  日期: 2022.11.28																
签发:  日期: 2022.11.28																
备注: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">变更项目</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>产品脱扣级别变更</td> <td>10A</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>原证书编号</td> <td colspan="2">CQC2006010304176792</td> </tr> <tr> <td>原测试报告编号</td> <td colspan="2">17001-NPC0304-21073011-S</td> </tr> <tr> <td>原检测单位</td> <td colspan="2">浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)</td> </tr> </tbody> </table>		变更项目	变更前	变更后	产品脱扣级别变更	10A	20	原证书编号	CQC2006010304176792		原测试报告编号	17001-NPC0304-21073011-S		原检测单位	浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)	
变更项目	变更前	变更后														
产品脱扣级别变更	10A	20														
原证书编号	CQC2006010304176792															
原测试报告编号	17001-NPC0304-21073011-S															
原检测单位	浙江省高低压电器产品质量检验中心 国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)															

附页:

QC36-30TA

Uimp: 6kV;

Ui: 380V;

Ue: AC220V/AC380V;

Pe: 11kW, 17kW, 22kW, 30kW;

脱扣级别: 20;

极数:3P;

外壳防护等级: IP40;

配用辅助触头:

交流接触器: 2NO2NC;

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: 380V/0.47A;

热过载继电器: 1NO1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: 380V/0.47A;

按钮: 1NO, 1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: 380V/2.5A

