

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307001282

浙江正泰电器股份有限公司(生产者)确知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 剩余电流动作断路器
产品系列、型号、规格: NB1L-40、NB1L-40H;详见附件
依据的标准: GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.21-2008
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

联系人: 陈文忠
电话: 0577-62877777
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2024-02-20
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307001282

产品系列、型号、规格(附件):

NB1L-40、NB1L-40H
Ue: AC230V(1P+N, 2P), AC400V(3P, 3P+N, 4P);
In: 1A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A;
瞬时脱扣类型: C型, D型(NB1L-40); C型(NB1L-40H);
I Δ n: 0.03A, 0.1A, 0.3A/AC型(NB1L-40);
I Δ n: 0.03A/AC型(NB1L-40H);
I Δ n: 0.03A, 0.3A/A型(NB1L-40仅适用于2P)
I Δ m: 500A;
Ics=Icn: 6kA(NB1L-40);
Ics: 7.5kA, Icn: 10kA(NB1L-40H);
1P+N(N极不可开闭), 2P, 3P, 3P+N(N极不可开闭), 4P
适用于隔离(1P+N, 3P+N除外)

型号解释:



分断能力 (11表示高分断 10kA, 6kA 以下不标注)
壳架等级电流
派生代号: 表示剩余电流动作保护
设计序号
小型断路器
企业特征代号

联系人:

陈文忠

电话:

0577-62877777

电子邮箱:

cwz@chint.com

指定签字人:

自我声明时间:

2024-02-20

自我声明地点:

浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。