



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0500

检 验 报 告

产品名称	机床控制变压器
委托单位	温州正泰电源电器有限公司
检验目的	质量检验
报告编号	COMP A1-20213731

国家广播电视产品质量检验检测中心
北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司



检 验 报 告

委托单位	温州正泰电源电器有限公司	委托单位地址	温州市龙湾区温州经济技术开发区滨海二道 1318 号		
产品名称	机床控制变压器	型号	JBK4-400		
样品编号	20210928012707	数量	1 台		
检验部门	安全检测室	检验日期	2021.09.28 至 2021.10.22		
取样方式	送样	样品状态	良好	收样日期	2021.09.28
依据标准	GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分:通用要求和试验》 Q/ZT 205-2021《JBK 系列机床控制变压器》☆				
环境条件	室温: (20-30) °C 相对湿度: (45 - 65) %RH 大气压力: (99-101) kPa				

检验说明:

受温州正泰电源电器有限公司委托,依据标准 GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分:通用要求和试验》对其提供的 JBK4-400 型机床控制变压器进行防锈试验,依据标准 Q/ZT 205-2021《JBK 系列机床控制变压器》对其进行性能测试。

检验结论:

温州正泰电源电器有限公司提供的 JBK4-400 型机床控制变压器,经检验,其防锈试验符合标准 GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分:通用要求和试验》的要求,性能测试符合 Q/ZT 205-2021《JBK 系列机床控制变压器》的要求。

意见或建议: 无

编制: 沈秋晨

审核: 张宇平

批准(盖章): 韩正涛

日期:

日期:

日期:

注: 报告中“判定”为“P”表示该项检验“合格”;“F”表示该项检验“不合格”;“N/A”表示该项检验“不适用”。