



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2025010304773610

认证委托人名称及地址

正泰（浙江）轨道交通科技有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号（正泰物联网传感器产业园2号楼4层408室）

生产者名称及地址

正泰（浙江）轨道交通科技有限公司
浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号（正泰物联网传感器产业园2号楼4层408室）

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器
见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025年04月25日 有效期至：2030年04月24日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025010304773610

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NC8-115...JC, NC8-150...JC, NC8-185...JC,
NC8-115N...JC, NC8-150N...JC, NC8-185N...JC U_i :1000V; U_{imp} :12kV; I_{th} :
200A (NC8-115...JC, NC8-115N...JC), 250A (NC8-150...JC, NC8-150N...JC),
275A (NC8-185...JC, NC8-185N...JC); NC8-115...JC, NC8-115N...JC: AC-1: U_e/I_e :
AC220V/230V/200A, AC380V/400V/200A, AC660V/690V/200A; AC-3, AC-4: U_e/I_e :
 U_e/I_e : AC220V/230V/115A, AC380V/400V/115A, AC660V/690V/86A;
NC8-150...JC, NC8-150N...JC: AC-1: U_e/I_e :
AC220V/230V/250A, AC380V/400V/250A, AC660V/690V/250A; AC-3, AC-4: U_e/I_e :
AC220V/230V/150A, AC380V/400V/150A, AC660V/690V/107A;
NC8-185...JC, NC8-185N...JC: AC-1: U_e/I_e :
AC220V/230V/275A, AC380V/400V/275A, AC660V/690V/275A; AC-3: U_e/I_e :
AC220V/230V/185A, AC380V/400V/185A, AC660V/690V/118A; AC-4: U_e/I_e :
AC220V/230V/150A, AC380V/400V/150A, AC660V/690V/107A; 使用类
别: AC-1, AC-3, AC-4; U_s : DC110V; 极数: 3P; 配用的辅助触头: (外置) NCF1-11C
(已获证, 证书编号为 2024010305630549) 1N01NC; I_{th} : 10A;
AC-15: U_e/I_e : AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A;
DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.3A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司