

# 国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2014CCC0308-1787874  
(任务编号)

产品名称: 圆筒形帽熔断器支持件

型 号: NRT30-32, NRT30-32X


检测机构: 上海电器设备检测所



108-1

718021



<p>产品名称: 圆筒形帽熔断器支持件</p> <p>型号: NRT30-32, NRT30-32X</p> <p>数量: 23 台</p> <p>收样日期: 2014-06-18</p> <p>完成日期: 2014-08-06</p> <p>样品来源: 工厂送样</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>NRT30-32, NRT30-32X</p> <p>Un: AC500V</p> <p>In: 32A</p> <p>1P, 2P, 3P</p> <p>额定分断能力: 50kA</p>	
<p>签发人:</p> <p>签名: </p> <p>签发日期: 2014.8.14</p>	
<p>备注: 无</p>	



## 安全型式试验报告





申请编号: A2014CCC0308-1787874 (任务编号) 样品名称: 圆筒形帽熔断器支持件 型号规格: NRT30-32, NRT30-32X 样品数量: 23 台 样品生产序号: / 收样日期: 2014-06-18 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

试验依据标准: GB/T13539.2-2008《低压熔断器 第 2 部分: 专职人员使用的熔断器的补充要求 (主要用于工业的熔断器) 标准化熔断器系统示例 A 至 I》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

见本报告第 1 页产品型号规格及相关情况说明

主检: 庄晓丽	签名: 	日期: 2014.8.14	
审核: 张建红	签名: 	日期: 2014.8.14	
签发: 魏庆媛	签名: 	日期: 2014.8.14	
备注	无		