

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009778

发证日期: 2021 年 06 月 02 日

有效期至: 2031 年 06 月 02 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
NC2-330、NC2-330/4、NC2-330Ns、NC2-330Ns/4、NC2-330Z、NC2-330ZNs ; 详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人 签发

陈昕 陆楠



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2002010304009778

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NC2-330,NC2-330/4,NC2-330Ns,NC2-330Ns/4,NC2-330Z,NC2-330ZNs;型号解释详见附件;

Ui:1000V;

Uimp:8kV;

Ith: 380A;

Ue: AC380V/400V,AC660V/690V;

AC-1: Ue/Ie: AC380V/400V/380A,AC660V/690V/380A;

AC-3: Ue/Ie: AC380V/400V/330A,AC660V/690V/235A;

AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/330A,AC660V/690V/235A;

Us: AC: 110V,127V,220V,380V,50Hz;

DC: 110V,220V;

极数: 3P、4P;

配用的辅助触头模块:

F4:

1NO1NC,2NO,2NC,4NO,4NC,2NO2NC,1NO3NC,3NO1NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;



中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC2002010304009778

第2页 共2页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:



中国质量认证中心

