



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号： V2022CQC107502-965249

（任务编号）

产品名称： 小型断路器

型 号： NB8-63H

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



| | |
|----------------------|---------------------------------|
| 样品名称: 小型断路器 | 委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 型 号: NB8-63H | 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 商 标: 正泰/CHINT | 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 样品数量: 34 台 | 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 样品来源: 工厂送样 | 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 |
| 收 样 日 期: 2022-06-29, | 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 |
| 2022-08-17 | |
| 完成日期: 2022-08-30 | |

试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NB8-63H

Uimp: 4kV; Ui: 500V;

Ue: AC230V/AC400V(1P), AC230V(1P+N), AC400V(2P,3P,3P+N,4P);

In: 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

瞬时脱扣类型: B 型,C 型,D 型;

Ics=7.5kA; Icn= Icn1=10kA;

极数: 1P,1P+N(1 个保护极, N 极可开闭),2P,3P,3P+N(3 个保护极, N 极可开闭),4P;

适用于隔离

主检: 高旭帆 日期: 2022.08.30

审核: 俞丽丽 日期: 2022.08.30

签发: 俞清清 日期: 2022.08.30

(检测机构名称、盖章)
2022 年 08 月 30 日

备注:

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
|--------------|---|---|
| 标准换版 | GB/T 10963.1-2005 | GB/T 10963.1-2020 |
| 总装配图编号变更 | 2ZTD.250.255.1 ~ 39、 2ZTD.253.299.1 ~ 39、 2ZTD.256.785.1 ~ 39、 2ZTD.259.534.1 ~ 39、 2ZTD.250.257.1 ~ 39、 2ZTD.256.787.1 ~ 39 | 2ZTD.250.255、2ZTD.253.299、 2ZTD.256.785、2ZTD.259.534、 2ZTD.250.257、2ZTD.256.787 |
| 电磁脱扣器部件图编号变更 | 5ZT.615.106.1~39、 5ZTD.615.600.1~39、 5ZTD.615.918.1~39 | 5ZT.615.106、5ZTD.615.600、 5ZTD.615.918 |
| 动触头型号规格变更 | T2-Y | T2 |
| | T2-Y、AgNi10 | T2、AgNi10 |
| 原证书编号 | CQC20012271679 | |
| 原测试报告编号 | 00901-V2020CQC012032-657289 | |
| 原检测单位 | 上海电器设备检测所有限公司 | |

检验项目汇总表

[illegible]