



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307669814

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流动作断路器

NB1LE-40, NB1LG-40, NB1LE-40H;

NB1LE-40/NB1LE-40H: Ue: AC230V(1P+N, 2P), AC400V(3P, 3P+N, 4P); NB1LG-40: Ue: AC230V(1P+N, 2P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; 瞬时脱扣类型: C

型; Ics=Icn=6000A(NB1LE-40, NB1LG-40); Ics=7500A, Icn=10000A(NB1LE-40H); IΔn: 0.03A, 0.1A, 0.3A(NB1LE-40, NB1LE-40H); 0.03A(NB1LG-40)/AC型/电子式; IΔm: 500A; 1P+N(N极不可开

闭), 2P, 3P, 3P+N(N极不可开闭), 4P; 2P, 3P, 4P: 适用于隔离; 1P+N, 3P+N(N极不可开闭): 不适用于隔离

**产品标准和技术要求**

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年08月02日 有效期至: 2029年08月01日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

