

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2013010302640402

发证日期: 2022 年 03 月 02 日

有效期至: 2031 年 06 月 30 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰机床电气制造有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 熔断器式隔离器
型号:NRZ28-20,NRZ28-20X;额定冲击耐受电压 U_{imp} :8kV;额定绝缘电压 U_i :1000V;额定发热电流 I_{th} :20A;额定工作电压 U_e :DC1000V;额定工作电流 I_e :20A;额定限制短路电流(I_q):20kA;使用类别:DC-20B,DC-PV0;外壳防护等级:IP20;极数:1P 外形、2P 外形;直流接线图见附页

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020 年 05 月 15 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号: CQC2013010302640402

第 1 页 共 1 页


本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

1P 外形直流接线图 (无极性):



2P 外形直流接线图 (无极性):



型号解释:

N RZ 28 - 20 □

“X”表示熔断器式隔离器带指示灯代号
不带“X”表示熔断器式隔离器不带指示灯
熔断器额定电流(A)
设计序号
直流熔断器
企业特征代号



中国质量认证中心