



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305741464

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

NXZMN-400F、Q, NXZMNP-400F、Q, NXZMNF-400F、Q, NXZM-400F、Q, NXZMP-400F、Q, NXZMF-400F、Q, NXZMN-630F、Q, NXZMNP-630F、Q, NXZMNF-630F、Q, NXZM-630F、Q, NXZMP-630F、Q, NXZMF-630F、Q; Ui: 1000V(主回路)、415V(控制回路); Uimp: 12kV(主回路)、2.5kV(控制回路); Ue: AC230V/240V/400V/415V; Ie: 250A、280A、300A、315A、320A、350A、380A、400A (NXZM□□-400F、Q); Ie: 250A、280A、300A、315A、320A、350A、380A、400A、450A、500A、550A、600A、630A (NXZM□□-630F、Q); 使用类别: AC-33B(250A、280A、300A、315A、320A、350A), AC-33iB(250A、280A、300A、315A、320A、350A、380A、400A、450A、500A、550A、600A、630A); Icm: F型: 105kA; Q型: 154kA, Icn: F型: 50kA; Q型: 70kA; 电器级别: CB级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P; IP30(除接线端子外); 50Hz/60Hz; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T14048.11-2024

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年12月24日 有效期至: 2029年12月23日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE


中国质量认证中心有限公司





证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释:



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心有限公司