



151300110071



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-3084966  
(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: NHR17-250/3□

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 熔断器式隔离开关 型号: NHR17-250/30 商 标: / 数 量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2019-01-10 完成日期: 2019-02-20	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区																
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格																	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NHR17-250/3□; Uimp:12kV; Ui:1000V; Ith:250A; Ue:AC400V/690V; Ie:250A; Iq:50kA(690V),100kA(400V); 使用类别:AC-23B(400V),AC-21B(690V); 3P																	
主检: 许峰 日期: 2019-02-20	福建省产品质量检验研究院 2019 年 3 月 5 日 																
审核: 何一飞 日期: 2019-03-04																	
签发: 王 日期: 2019-03-05																	
备注: 1.变更情况: <table border="1" data-bbox="209 1536 1437 1760"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>标准换版</td> <td>GB/T14048.3-2008</td> <td>GB/T14048.3-2017</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>生产厂地址变更(未搬迁)</td> <td>浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区</td> <td>浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>安全件制造商更名(熔断器)</td> <td>中泰机电有限公司</td> <td>浙江中泰熔断器股份有限公司</td> </tr> </tbody> </table> 2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-15DQ985(A2015CCC0302-2174401); 3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原 3C 证书编号: 2003010302064122; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。		序号	变更项目	变更前	变更后	1	标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017	2	生产厂地址变更(未搬迁)	浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区	3	安全件制造商更名(熔断器)	中泰机电有限公司	浙江中泰熔断器股份有限公司
序号	变更项目	变更前	变更后														
1	标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T14048.3-2017														
2	生产厂地址变更(未搬迁)	浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区														
3	安全件制造商更名(熔断器)	中泰机电有限公司	浙江中泰熔断器股份有限公司														

## 试验项目汇总表

[illegible]