



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665910

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
NM20-100E, NM20-100S, DZ20C-100, DZ20Y-100, NM20-160E, NM20-160S,
DZ20C-160, DZ20Y-160; 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月29日 有效期至：2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665910

证书附页: 第 1 页 共 4 页

NM20-100E,NM20-100S, DZ20C-100,DZ20Y-100, NM20-160E,NM20-160S,
DZ20C-160,
DZ20Y-160;
Uimp:8kV;
Ui:800V;
Ue:AC380V/AC400V;
In(NM20-100E,NM20-100S,DZ20C-100,DZ20Y-100):20A,25A,30A,32A,40A,50A,6
0A,63A,65A,70A,75A,80A,90A,100A;
In(NM20-160E,NM20-160S,DZ20C-160,DZ20Y-160):20A,25A,30A,32A,40A,50A,6
0A,63A,65A,70A,75A,80A,90A,100A,110A,125A,140A,150A,160A;
过电流脱扣器类型:热磁式、电磁式;
选择性类别:A 类;
脱扣级别:10A,10,20(电动机保护用适用);
E、C 型:Ics:8kA,Icu:12kA;
S、Y 型:Ics:14kA,Icu:18kA;
极数:3P;
适用于隔离;
配用的辅助触头:
型号:AX: 1NO1NC;
Uimp:4kV;Ui:500V;Ith:3A;
AC-15:Ue: AC380V/AC400V,Ie:0.26A;
DC-13:Ue: DC220V,Ie:0.14A
符合附录 N 的电子附件:
电动操作机构:型号:MD;Us: AC220V/AC230V,AC380V/AC400V;
欠压脱扣器:型号:UVT;Us: AC220V/AC230V,AC380V/AC400V;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665910

证书附页：第 2 页 共 4 页

型号的解釋

塑料外壳式断路器的型号及其含义如下：

1)DZ20 系列塑料外壳式断路器的型号及其含义：

DZ 20 □ - □ □ / 3 □ □ □



注 1、短路分断能力级别：C：经济型 Y：一般型；

2、按操作方式分：手柄直接操作（无代号）；电动操作（代号 P）；转动手柄操作（代号 Z）；

3、按用途分：配电保护（无代号），电动机保护（代号 2）；

4. 派生代号：常规产品（无代号）；透明盖（代号 T）。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665910

证书附页：第 3 页 共 4 页

2) NM20 系列塑料外壳式断路器的型号及其含义：

N M 20-□□□ / 3 □□□



注 1、短路分断能力级别：E：普通型 S：标准型；

- 2、按操作方式分：手柄直接操作（无代号）；电动操作（代号 P）；转动手柄操作（代号 Z）；
3、按用途分：配电保护（无代号），电动机保护（代号 2）；
4. 派生代号：常规产品（无代号）；透明盖(代号 T)。

脱扣器方式及附件代号

附件名称	脱扣器型式及附件代号	
	电磁式脱扣器	热磁式/电子式脱扣器
无附件	200	300

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665910

证书附页：第 4 页 共 4 页

报警触头	208	308
分励脱扣器	210	310
分励脱扣器、报警触头	218	318
辅助触头	220	320
辅助触头、报警触头	228	328
欠压脱扣器	230	330
欠压脱扣器、报警触头	238	338
辅助触头、分励脱扣器、	240	340
分励脱扣器、报警触头、辅助	248	348
分励脱扣器、欠压脱扣器	250	350
二组辅助触头	260	360
二组辅助触头、报警触头	268	368
辅助触头、欠压脱扣器	270	370
辅助触头、欠压脱扣器、报警	278	378

注： 200 表示电磁式脱扣断路器（仅有电磁脱扣器的断路器本体）；
300 表示热磁式脱扣器本体；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司