



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307676290

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器
NA8-2500HU；具体参数详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月14日 有效期至：2029年08月13日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307676290

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NA8-2500HU

额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;

额定绝缘电压(Ui): 1500V;

额定工作电压(Ue): AC800V, AC1000V/1140V;

额定电流(In): 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics=65kA(AC800V), 55kA(AC1000V/1140V);

Icu=65kA(AC800V), 55kA(AC1000V/1140V);

Icw=65kA/1s(AC800V), 55kA/1s(AC1000V/1140V);

选择性类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头和报警触头:

1NO1NC~12NO12NC 可选

Ith: 5A;

AC-15:Ue/le: AC110V/5A, AC240V/4A, AC415V/2A;

DC-13:Ue/le: DC110V/0.25A, DC220V/0.25A ;

符合附录 N 的电子附件:

闭合线圈: Us: AC/DC24~30V 50/60Hz, AC48V/DC48~60V 50/60Hz,
AC/DC100~130V 50/60Hz, AC/DC200~250V 50/60Hz, AC380~440V 50/60Hz;

欠压脱扣器: Us: AC/DC24~30V 50/60Hz, AC48V/DC48~60V 50/60Hz,
AC/DC100~130V 50/60Hz, AC/DC200~250V 50/60Hz, AC380~440V 50/60Hz;

分励脱扣器: Us: AC/DC24~30V 50/60Hz, AC48V/DC48~60V 50/60Hz,
AC/DC100~130V 50/60Hz, AC/DC200~250V 50/60Hz, AC380~440V 50/60Hz

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司