



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：A2004CCC0305-4427299  
(任务编号)

产品名称：信号灯

型 号：NXD-16□□

检测机构：福建省产品质量检验研究院



<p>样品名称: 信号灯</p> <p>型 号: NXD-16 AC/DC</p> <p>380V~415V 绿</p> <p>商 标: /</p> <p>数 量: 12 台</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>收样日期: 2024-05-20</p> <p>完成日期: 2024-06-13</p>		<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号</p> <p>生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.5—2017 检验合格</p>		
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>NXD-16□□; Uimp: 6kV; Ui: 415V; Ue: AC/DC48V、AC/DC110V、AC/DC220V~240V、AC/DC380V~415V; Φ16mm; IP65(仅头部)</p>		
<p>主检: 程康松 日期: 2024-06-13</p>		 <p>福建省产品质量检验研究院 检验检测专用章 2024 年 6 月 18 日</p>
<p>审核: 日期: 2024-06-18</p>		
<p>签发: 日期: 2024-06-18</p>		
<p>备注: 示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N(120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波), SZ(直流寿命系统), NZ(直流短路系统), ZZ(直流综合系统)。</p>		

## 试验项目汇总表

[illegible]